SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

INSTALLATIONS D’ÉLECTROLYSE
DOCUMENTATION

SDWT L-1000 - SDWT L-1800

VERSION 2026

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT L-1000 B1	SDWT L-1200 B1
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 1000	ca. 1200
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 24	ca. 29
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 320	ca. 320
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 10	ca. 12
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1100x750	1950x1100x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Type L	Type L
Sortie Ø en mm	1x 40	1x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

Données techniques	SDWT L-1500 B1	SDWT L-1800 B1
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 1500	ca. 1800
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 36	ca. 44
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 400	ca. 480
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]	400V | 50 Hz | 3x25 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 15	ca. 18
Dimensions (HxLxP) mm	1950x1100x750	1950x1100x750
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Type L	Type L
Sortie Ø en mm	1x 40	1x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20
Display	10" Touch Display	
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK	

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**

DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL