SWISSD&WTECH®
disinfection & water technology

INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE
DOCUMENTATION

SDWT L-3900 - SDWT L-5400

VERSION 2026

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT L-3900 B5	SDWT L-4200 B5	SDWT L-4500 B5
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 3900	ca. 4200	ca. 4500
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 93.6	ca. 100.8	ca. 108
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 1040	ca. 1120	ca. 1200
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 39	ca. 42	ca. 45
Dimensions (HxLxP) mm	sur demande		
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	2x Type L	2x Type L	2x Type L
Sortie Ø en mm	2x 40	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	12" Touch Display		
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

Données techniques	SDWT L-4800 B5	SDWT L-5100 B5	SDWT L-5400 B5
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 4800	ca. 5100	ca. 5400
Mac Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 115.2	ca. 122.4	ca. 129.6
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Raccord l'eau l/h	ca. 1280	ca. 1360	ca. 1440
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]	400V | 50 Hz | 2x 3x40 A [C] 1x32 A [C]
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 48	ca. 51	ca. 54
Dimensions (HxLxP) mm	sur demande		
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	2x Type L	3x Type L	3x Type L
Sortie Ø en mm	2x 40	3x 40	3x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40	40
Raccord de top-plein Ø in mm	20	20	20
Display	12" Touch Display		
Configuration de la langue	DE | EN | IT | NL | FR | DK		

SWISS D&W TECH AG **+41 71 375 66 30**
DORFSTRASSE 21, CH-9621 OBERHELFENSCHWIL